

LWT [°C]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS M8 EH3																													
	Teplota okolního vzduchu [°C]																													
	-20			-15			-10			-7			-5			5			7			10			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	5,20	1,79	2,90	6,24	1,79	3,49	6,66	1,71	3,89	7,27	1,83	3,97	7,25	1,71	4,25	8,09	1,31	6,17	8,60	1,26	6,84	9,05	1,14	7,93	8,96	0,93	9,59	8,82	0,79	11,1
30	4,63	1,90	2,43	5,80	1,95	2,98	6,48	1,86	3,49	7,11	2,01	3,53	7,11	1,86	3,83	8,08	1,58	5,13	8,21	1,47	5,57	8,12	1,33	6,12	8,32	1,09	7,60	8,46	0,94	9,00
35	4,27	1,97	2,17	5,45	2,15	2,53	6,25	1,92	3,26	7,00	2,19	3,20	6,69	2,00	3,35	8,08	1,71	4,73	8,40	1,63	5,15	7,79	1,41	5,58	8,11	1,27	6,37	8,37	1,11	7,53
40	3,96	2,20	1,80	5,04	2,18	2,32	6,16	2,30	2,68	6,71	2,40	2,79	6,56	2,14	3,06	8,03	2,04	3,93	8,00	1,84	4,34	7,77	1,74	4,48	8,20	1,50	5,46	8,58	1,35	6,37
45	3,43	2,11	1,62	4,69	2,31	2,03	6,14	2,46	2,50	6,60	2,59	2,55	6,49	2,33	2,79	7,62	2,15	3,54	8,10	2,10	3,85	7,91	2,00	3,95	8,15	1,79	4,55	8,36	1,59	5,25
50	2,96	2,08	1,42	4,16	2,36	1,76	5,75	2,58	2,23	6,17	2,67	2,31	6,29	2,48	2,54	7,50	2,43	3,09	7,53	2,29	3,29	7,65	2,18	3,51	7,85	1,98	3,96	8,01	1,79	4,47
55	2,51	2,00	1,25	4,55	2,65	1,72	5,53	2,75	2,01	6,15	3,00	2,26	5,56	2,46	2,26	6,68	2,37	2,82	7,50	2,36	3,18	7,14	2,11	3,38	7,33	1,99	3,68	7,47	1,80	4,14
60				3,72	2,64	1,41	4,78	2,65	1,81	5,07	2,69	1,89	5,38	2,62	2,05	6,21	2,50	2,49	6,25	2,25	2,77	6,89	2,45	2,81	7,13	2,24	3,19	7,34	2,11	3,47
65																3,32	2,72	1,22	3,44	2,46	1,40	4,92	2,27	2,16	5,19	2,11	2,46			

LWT [°C] teplota topné vody

Qh [kW] topný výkon tepelného čerpadla

P [kW] příkon při max. výkonu TČ

COP topný faktor

